



00-200-388/2017

Warszawa, dnia 7 grudnia 2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku gospodarczego i odtworzenie ściany szczytowej oraz części połaci dachowej budynku stacji transformatorowej. Oznaczenie sprawy: 12/U/2017.

W dniu 5 grudnia 2017 r. jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zwrócił się drogą elektroniczną do Zamawiającego - Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, z pytaniami dotyczącymi treści Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy przedmiotowy budynek jest objęty ochroną konserwatorską lub leży w strefie ochrony, jeśli tak to czy posiadacie Państwo wytyczne konserwatorskie ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przedmiotowy budynek gospodarczy nie podlega ochronie konserwatorskiej ani nie leży w strefie ochrony.

Pytanie 2:

Czy w zakresie opracowania jest rozbiórka lub przebudowa instalacji doziemnych oraz wewnątrz budynku ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej jest zamknięcie zasilania wodą, przełożenie jednej skrzynki elektrycznej oraz rozbiórka instalacji wewnątrz budynku – kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej.

Pytanie 3:

Czy w zakresie wyceny prac projektowych, należy uwzględnić wykonanie mapy do celów projektowych ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 4:

Czy w zakresie wyceny prac projektowych, należy uwzględnić wykonanie aktualnej ekspertyzy technicznej w zakresie rozbiórki i odtworzenia ściany szczytowej i części połaci dachu ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak

Pytanie 5:

Czy w zakresie wyceny prac projektowych, należy uwzględnić wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W zakresie nitki zasilającej szlaban i dwóch punktów oświetleniowych – uwzględnić należy przeniesienie skrzynki do przedsiionka stacji trafo.

Pytanie 6:

Jaką szacunkową kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację dokumentacji projektowej ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 39 360 zł brutto.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał IWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Z-ca DYPKTORA INSTYTUTU
ds. Ogólnych
P. Ładyżyński
dr hab. inż. Piotr Ładyżyński
prof. nadzw.