



16/2020

Warszawa, dnia 20 marca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk.” Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/09/2020.

W dniu 19 marca 2020 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

1. Dot. PFU i zakresu modernizacji pkt 6.4 Modernizacja węzła cieplnego: Czy Zamawiający dopuszcza równoważny system automatyki węzła?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne i/lub równoważne w zakresie automatyki węzła.

2. Dot. PFU i zakresu modernizacji pkt 6.5 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Prosimy o określenie miejsca gdzie mają zostać zamontowane grzejniki higieniczne.



Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje montażu grzejników higienicznych, z zastrzeżeniem konieczności pojedynczych sztuk, które zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie dokumentacji projektowej.

3. Dot. PFU i zakresu modernizacji pkt 6.5 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Na jakim fragmencie (odcinku) należy wykonać rury stalowe w instalacji centralnego ogrzewania?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przewody stalowe należy wykonać na fragmencie od rozdzielacza w kierunku węzła ciepła.

4. W PFU przewidziano konieczność wymiany opraw awaryjnych. W związku z powyższym prosimy o informację, czy w zakresie prac jest zaprojektowanie i wykonanie dostosowania instalacji opraw awaryjnych do obowiązujących przepisów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie wymaga się wymiany opraw awaryjnych.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji gdy Wykonawca nie uczestniczył w zalecanej wizji lokalnej (ale zapoznał się z obiektem na etapie wcześniej ogłoszonego - unieważnionego postępowania) nie wymagane jest od niego złożenie do ofert zał. nr 1 do SIWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wizja lokalna w ramach przedmiotowego postępowania nie była obowiązkowa i nie ma konieczności uczestniczenia w niej.

6. Czy w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r. pandemią wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym wprowadzeniem od dnia 14 marca 2020 r. na terenie kraju, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, stanu zagrożenia epidemicznego oraz decyzją o zamknięciu granic Unii Europejskiej i wynikającymi z tych okoliczności istniejącymi i przewidywanymi utrudnieniami w dostępie do materiałów, urządzeń oraz personelu i podwykonawców, których czasu i rozmiaru przy dochowaniu należytej staranności nie można przewidzieć Zmawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji o czas trwania ww. okoliczności oraz ich bezpośrednich i pośrednich następstw?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zmawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia o czas trwania ww. okoliczności lub usunięcia skutków ich działania uniemożliwiających wykonywanie zamówienia.

Z-ca Dyrektora Instytutu
d.s. Ogólnych
mgr inż. Rafał Skorupski

